

**Ablauf Mischgutprobe Stichprobe Bauherr (mit Labor TBA)**

Grundlage	Ablaufschritt	Ergebnis	Erläuterungen	Hilfsmittel	Zuständig
Werkvertrag Kontroll- und Prüfplan	Alle an der Ausführung Beteiligten instruieren	Mischgut- und Bohrkernstatistik eingerichtet	Angaben: - Projektstammdaten - Sollwerte Mischgutsorten - Adressliste	Beteiligte - örtl. Bauleitung - Unternehmer - Unternehmerlabor - Berater Oberbau TAZ	PL TAZ
Bereinigter Prüfplan Bauprogramm	Laborleistungen bestellen beim Labor TBA und bei TAZ W Ausführung	Bereinigter Prüfplan (Eigenkontrollen Unternehmer und Stichproben Bauherr)  Labor TBA und TAZ W kennen geplante Probenentnahmen	Für jedes Projekt sind die aktuellen sortenspezifischen Deklarationen des Lieferwerks zu verwenden.  Auftragsformular mit Beilage per Mail oder Fax an: - Labor TBA Fax 01 736 54 60. oder labor.tba@bd.zh.ch  - TAZ W Werkhof Bederstrasse Fax 01 201 75 86 oder augustin.hafner@zuerich.ch	Auftragsformular für Laborleistungen  ev. Situationsplan dazu zum lokalisieren der Probeentnahme-Stellen	örtl. Bauleitung oder ev. PL TAZ
Definitive Einbautermine	Probeentnahme bei TAZ W Ausführung am Vortag definitiv veranlassen	Mischgutentnahme bei TAZ W in AVOR eingeflossen	Ursprüngliches Auftragsformular mit definitivem Einbautermin per Mail oder Fax an:  - TAZ W Werkhof Bederstrasse	Ursprüngliches Auftragsformular	örtl. Bauleitung
Auftragsformular mit def. Entnahmetermin	Probe entnehmen, beschriften und ins Labor TBA bringen	Beschriftete Mischgutprobe im Labor TBA	Probe beschriften und Kopie-Bestellfax in die Schachel dazu legen. Probe im Labor TBA abgeben (Werkhofstr. 3, 8902 Urdorf).	- Vorbereitete Probeschachteln - Schaufel - Thermometer	W Ausführung  Werkhof Bederstrasse
Mischgutprobe	Analyse durchführen. Berater Oberbau TAZ	Probewerte bei Berater Oberbau TAZ	Die Übermittlung der Werte erfolgt sofort nach jeder Analyse	Auswerteformular TBA gemäss QS	Labor TBA
Probewerte Projektspezifische Mischgut- und Bohrkernstatistik	Probewerte eintragen. Mischgut- und Bohrkernstatistik an alle übermitteln	Nachgeführte Mischgut- und Bohrkernstatistik bei allen Beteiligten verteilt	Die Übermittlung der nachgeführten Bohrkern- und Mischgutstatistik erfolgt an (Frist gemäss Absprache mit Bauherrschaft): - PL TAZ, - örtl. Bauleitung - Unternehmer - Berater Oberbau TAZ	Formular Mischgut- und Bohrkernstatistik TAZ	Berater Oberbau TAZ
Nachgeführte Mischgut- und Bohrkernstatistik	Sollwerte eingehalten?	Allfällige Abweichungen	Bei Abweichungen nimmt die örtliche Bauleitung Rücksprache mit dem PL TAZ.  Der Berater Oberbau TAZ interveniert bei gravierenden Abweichungen beim PL TAZ	Qualitätskontrolle für Walzasphalt	örtl. Bauleitung
Abweichungen	Nein Massnahmen ergreifen	Massnahmen	Bei gravierenden Abweichungen ist der weitere Einbau zu stoppen. Ev. Weitere Proben veranlassen	Qualitätskontrolle für Walzasphalt	PL TAZ
Mischgut- und Bohrkernstatistik	Ja Ergebnisse im QS-Ordner ablegen			QS-Ordner für Projekte im TAZ	örtl. Bauleitung