**Stadt Zürich**
Umwelt- und
Gesundheitsschutz

Stadt Zürich
Umwelt- und Gesundheitsschutz
Gesundheitsschutz
Eggbühlstrasse 23
Postfach, 8050 Zürich

Tel.+41 44 412 20 20
ugz-gesundheitsschutz@zuerich.ch
www.stadt-zuerich.ch/ugz

# Wasserqualität in Hallenbädern 2022

## Bläsi

| **Wasserqualität** | |
|---|---|
| 22.03.2022 | ausgezeichnet |
| 13.07.2022 | ausgezeichnet |
| 06.12.2022 | ausgezeichnet |

## Bungertwies

| **Wasserqualität** | |
|---|---|
| 10.03.2022 | ausgezeichnet |
| 18.08.2022 | ausgezeichnet |
| 14.12.2022 | ausgezeichnet |

## City

| **Wasserqualität** | |
|---|---|
| S-Becken | 02.03.2022, 21.07.2022, 15.12.2022, ausgezeichnet |
| NS-Becken | 02.03.2022, 21.07.2022, 15.12.2022, ausgezeichnet |
| Planschbecken | 02.03.2022, 21.07.2022, 15.12.2022, ausgezeichnet |

## Käferberg

| **Wasserqualität** | |
|---|---|
| 22.03.2022 | ausgezeichnet |
| 13.07.2022 | ausgezeichnet |
| 06.12.2022 | ausgezeichnet |

## Leimbach

| **Wasserqualität** | |
|---|---|
| S-Becken | 31.03.2022, 30.08.2022, 30.11.2022, ausgezeichnet |
| Planschbecken | 31.03.2022, 30.08.2022, 30.11.2022, ausgezeichnet |

## Oerlikon

| **Wasserqualität** | |
|---|---|
| S-Becken | 03.03.2022, 30.08.2022, 14.12.2022, ausgezeichnet |
| NS-Becken | 03.03.2022, 30.08.2022, 14.12.2022, ausgezeichnet |
| Planschbecken | 30.08.2022, 14.12.2022, ausgezeichnet |
| Sprungbecken | 03.03.2022, 30.08.2022, 14.12.2022, ausgezeichnet |

| **Bakteriologie** | |
|---|---|
| P | Pseudomonaden nachgewiesen. Pseudomonas aeruginosa (Höchstwert = nicht nachweisbar in 100 ml) |
| K | Anzahl aerobe mesophile Keime zu hoch (Höchstwert 1000 KBE/ml). KBE = Koloniebildende Einheit |
| Ec | Escherichia coli nachgewiesen, diese weisen auf eine Verschmutzung des Wassers durch Fäkalien hin. (Höchstwert = nicht nachweisbar in 100 ml). |

Die Beurteilung der Wasserqualität mit der Bewertung, «ausgezeichnet», «gut», «ausreichend», «mangelhaft» bezieht sich auf die mikrobiologischen Werte in Anlehnung an die EU-Badewasser-Richtlinie 2006, Anhang I.

| **Chemie** | |
|---|---|
| Chloramin+ | Chloramin zu hoch (Höchstwert 0.2 mg/l) |
| Chlor+/- | Chlorgehalt (Der Wert für freies Chlor muss zwischen 0.2 und 0.8 mg/l liegen) |
| pH+ | pH-Wert zu hoch (muss zwischen = 6.8 – 7.6 liegen) |
| pH- | pH-Wert zu tief (muss zwischen 6.8 – 7.6 liegen) |
| O+ | Oxidierbarkeit zu hoch (Höchstwert = 5 mg/l) |
| Chlorat+ | Chlorat zu hoch (Höchstwert 10 mg/l) |