Stadt Zürich
Umwelt- und
Gesundheitsschutz

Stadt Zürich
Umwelt- und Gesundheitsschutz
Gesundheitsschutz
Eggbühlstrasse 23
Postfach, 8050 Zürich

Tel.+41 44 412 20 20
ugz-gesundheitsschutz@zuerich.ch
www.stadt-zuerich.ch/ugz

Wasserqualität in Lehrschwimmbecken 2022

Aemtler

Wasserqualität	
24.05.2022	ausgezeichnet
27.09.2022	ausgezeichnet, pH +
08.12.2022	ausgezeichnet

Altweg

Wasserqualität	
24.05.2022	ausgezeichnet
14.09.2022	ausgezeichnet
08.12.2022	ausgezeichnet

Am Uetliberg

Wasserqualität	
24.05.2022	ausgezeichnet

Aubrücke

Wasserqualität	
19.05.2022	ausgezeichnet
08.09.2022	ausgezeichnet
12.12.2022	ausgezeichnet

Buhn

Wasserqualität	
16.08.2022	ausgezeichnet
28.08.2022	ausgezeichnet, O+
01.12.2022	ausgezeichnet

Freilager

Wasserqualität	
15.08.2022	ausgezeichnet
22.09.2022	ausgezeichnet
08.12.2022	ausgezeichnet

Grünau

Wasserqualität	
18.05.2022	ausgezeichnet
20.09.2022	ausgezeichnet
06.12.2022	ausgezeichnet

Hardau

Wasserqualität	
24.05.2022	ausgezeichnet
22.09.2022	ausgezeichnet
08.12.2022	ausgezeichnet

Isengrind

Wasserqualität	
18.05.2022	ausgezeichnet
28.09.2022	ausgezeichnet
01.12.2022	ausgezeichnet

Kügeliloo

Wasserqualität	
21.05.2022	ausgezeichnet
15.09.2022	ausgezeichnet
15.12.2022	ausgezeichnet

Letten

Wasserqualität

02.07.2022	ausgezeichnet

Looren

Wasserqualität

19.05.2022	ausgezeichnet
06.09.2022	ausgezeichnet
14.12.2022	ausgezeichnet

Riedtli

Wasserqualität

23.05.2022	Ausgezeichnet, Chlor-
08.09.2022	ausgezeichnet
07.12.2022	ausgezeichnet

Riesbach

Wasserqualität

23.05.2022	ausgezeichnet
15.09.2022	ausgezeichnet
14.12.2022	ausgezeichnet

Staudenbühl

Wasserqualität

23.05.2022	ausgezeichnet
29.08.2022	ausgezeichnet
01.12.2022	ausgezeichnet

Stettbach

Wasserqualität	
19.05.2022	ausgezeichnet
07.09.2022	ausgezeichnet
01.12.2022	ausgezeichnet

Tannenrauch

Wasserqualität	
24.05.2022	ausgezeichnet
15.09.2022	ausgezeichnet
30.11.2022	ausgezeichnet

Vogtsrain

Wasserqualität	
23.05.2022	ausgezeichnet
21.09.2022	ausgezeichnet
06.12.2022	ausgezeichnet

Bakteriologie	
P	Pseudomonaden nachgewiesen. Pseudomonas aeruginosa (Höchstwert = nicht nachweisbar in 100 ml)
K	Anzahl aerobe mesophile Keime zu hoch (Höchstwert 1000 KBE/ml). KBE = Koloniebildende Einheit
Ec	Escherichia coli nachgewiesen, diese weisen auf eine Verschmutzung des Wassers durch Fäkalien hin. (Höchstwert = nicht nachweisbar in 100 ml).

Die Beurteilung der Wasserqualität mit der Bewertung, «ausgezeichnet», «gut», «ausreichend», «mangelhaft» bezieht sich auf die mikrobiologischen Werte in Anlehnung an die EU-Badewasser-Richtlinie 2006, Anhang I.

Chemie	
Chloramin+	Chloramin zu hoch (Höchstwert 0.2 mg/l)
Chlor+/-	Chlorgehalt (Der Wert für freies Chlor muss zwischen 0.2 und 0.8 mg/l liegen)
pH+	pH-Wert zu hoch (muss zwischen = 6.8 – 7.6 liegen)
pH-	pH-Wert zu tief (muss zwischen 6.8 – 7.6 liegen)
O+	Oxidierbarkeit zu hoch (Höchstwert = 5 mg/l)
Chlorat+	Chlorat zu hoch (Höchstwert 10 mg/l)