Stadt Zürich
Umwelt- und
Gesundheitsschutz

Stadt Zürich
Umwelt- und Gesundheitsschutz
Gesundheitsschutz
Eggbühlstrasse 23
Postfach, 8050 Zürich

Tel.+41 44 412 20 20
ugz-gesundheitsschutz@zuerich.ch
www.stadt-zuerich.ch/ugz

Wasserqualität in Planschbecken 2022

Au-Höngg

Wasserqualität	
21.06.2022	ausgezeichnet
13.07.2022	ausgezeichnet, Chloramin +
15.08.2022	ausgezeichnet

Mythenquai

Wasserqualität	
21.06.2022	ausgezeichnet
14.07.2022	ausgezeichnet
04.08.2022	ausgezeichnet

Tiefenbrunnen

Wasserqualität	
21.06.2022	ausgezeichnet
14.07.2022	ausgezeichnet
21.08.2022	ausgezeichnet

Bakteriologie	
P	Pseudomonaden nachgewiesen. Pseudomonas aeruginosa (Höchstwert = nicht nachweisbar in 100 ml)
K	Anzahl aerobe mesophile Keime zu hoch (Höchstwert 1000 KBE/ml). KBE = Koloniebildende Einheit
Ec	Escherichia coli nachgewiesen, diese weisen auf eine Verschmutzung des Wassers durch Fäkalien hin. (Höchstwert = nicht nachweisbar in 100 ml).

Die Beurteilung der Wasserqualität mit der Bewertung, «ausgezeichnet», «gut», «ausreichend», «mangelhaft» bezieht sich auf die mikrobiologischen Werte in Anlehnung an die EU-Badewasser-Richtlinie 2006, Anhang I.

Chemie	
Chloramin+	Chloramin zu hoch (Höchstwert 0.2 mg/l)
Chlor+/-	Chlorgehalt (Der Wert für freies Chlor muss zwischen 0.2 und 0.8 mg/l liegen)
pH+	pH-Wert zu hoch (muss zwischen = 6.8 – 7.6 liegen)
pH-	pH-Wert zu tief (muss zwischen 6.8 – 7.6 liegen)
O+	Oxidierbarkeit zu hoch (Höchstwert = 5 mg/l)
Chlorat+	Chlorat zu hoch (Höchstwert 10 mg/l)