



## Emissionsgrenzwerte

### Stationäre Verbrennungsmotoren <sup>(1)</sup>

		Feuerungswärmeleistung	
		bis 100 kW	über 100 kW
<b>Bezugsgrösse O<sub>2</sub></b>	<b>%vol</b>	5	5
<b>Kohlenmonoxid</b>	<b>mg/m<sup>3</sup></b>	650 <sup>(2)</sup>	300 <sup>(3)</sup>
<b>Stickoxide</b>	<b>mg/m<sup>3</sup></b>	50	50
<b>Feststoff</b>	<b>mg/m<sup>3</sup></b>	5	5
<b>Ammoniak <sup>(4)</sup></b>	<b>mg/m<sup>3</sup></b>	30	30

<sup>(1)</sup> Ausgenommen von diesen Begrenzungen sind Notstromaggregate, deren Betriebszeit 25 Stunden im Jahr nicht übersteigt sowie Antriebsaggregate zur Stromerzeugung im befristeten Einsatz, deren Betriebszeit 480 Stunden im Jahr nicht übersteigt.

<sup>(2)</sup> für Klärgas- und Biogasmotoren bis 100 kW gelten 900 mg/m<sup>3</sup>

<sup>(3)</sup> für Klärgas- und Biogasmotoren bis 101-1000 kW gelten 650 mg/m<sup>3</sup>

<sup>(4)</sup> für stationäre Verbrennungsmotoren mit Entstickungsanlage