

### 3. Festzelte, Festhütten, Unterstände


Auf ausreichende Ballastierung und / oder Verankerung ist zu achten!



Sichere Verankerung mit ausreichend langen Erdnägeln (vollst. eingeschlagen)!



Zweckentfremdete und ungenügende Ballastierung!




Ausreichende Anzahl Windverbände (hier Wandebene) in Dach- und/oder Wandebene!

Auf ausreichende Ballastierung  
und / oder Verankerung ist zu achten!



Ballastierung mit ausreichend gefüllten  
Wasserrfässern!



Ballastierung unzurei-  
chend für Sturmsicher-  
heit!